


1. Popis modulu

Modul CA-64 ADR-MOD je zariadením slúžiacim na zmeny bežného poplašného detektora (NO, NC) na adresný detektor. Adresné detektory spolupracujú s expandérom adresných vstupov CA-64 ADR poplašnej ústredne CA-64. Modul je vzhľadom na malé rozmery prispôsobený na montáž do detektora (rozmery: 37/17/8 mm).



Popis káblov:

- biely - COM (zem)
- čierny - INT (dáta - linka modulov)
- modrý - NC/NO (výstup signálu detektora)
- červený - +12V (vstup napájania modulu)

2. Činnosť modulu


Na vstup NC/NO (modrý vodič) sa pripája zem (COM na svorky (C,NC) detektora. Modul, využívajúci číslicový prenos, vodičom INT (čierna farba) informuje expandér o stave kontaktov detektora (otvorené/zatvorené). Expandér potom interpretuje obdržané dáta a závisle od naprogramovaných nastavení zasiela informácie o stave vstupu do ústredne. Stav kontaktov každého detektora je testovaný niekoľko krát za sekundu.

3. Pripojenie modulu na detektor

Maximálna vzdialenosť detektora od expandéra CA-64 ADR môže byť 1000 m. Detektory spolu s modulmi musia byť napájané z výstupu POW expandéra. Zem (COM) napájania detektorov a spoločnú zem signálu a napájania modulu CA-64 ADR-MOD je potrebné pripojiť na expandér osobitnými vodičmi (pozri obrázky 2 a 3).


3.1 Pripojenie bez kontroly sabotáže

Svorky TMP detektora musia byť pripojené na samostatný antisabotážny obvod. Pre daný vstup je potrebné naprogramovať typ vstupu ako **NO** alebo **NC**, zhodne s typom pripojeného detektora.




3.2 Pripojenie s kontrolou sabotáže

Svorky TMP detektora musia byť pripojené na obvod napájania modulu CA-64 ADR-MOD. Pre daný vstup je potrebné naprogramovať typ vstupu ako **2EOL/NO** alebo **2EOL/NC** zhodne s typom pripojeného detektora.



Pozor: Naprogramovanie typu vstupu EOL je ústredňou chápané ako pripojenie detektora typu NC bez kontroly sabotáže.

Informácie týkajúce sa adresovania modulu CA-64 ADR-MOD a číslovania adresných vstupov v zabezpečovacom systéme sú obsiahnuté v príručke expandéra CA-64 ADR.

SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA	www.satel.pl	Aktuálny obsah deklarácie zhody s EC a certifikátov je možné stiahnuť z internetovej stránky www.satel.pl 
---	--	---

tlač (4 na 1):
2,1,2,1,2,1,2,1